



# 国家人造板质量监督检验中心

## 检验报告

No. 创2008-017


共二页 第1页

委托单位	德国邵尔兰特特种人造板有限公司、上海威迈工贸有限公司		
生产单位	德国邵尔兰特特种人造板有限公司		
产品名称	抽空刨花板	商 标	SaueHand
规 格	mm: 1954×1100×33	检验类别	委 托 检 验
等 级	E <sub>1</sub> 级优等品	送 样 者	张建华
生产日期	2008 年 1 月	到样日期	2008 年 3 月 7 日
样品数量	mm: 450×450×33 2块	产品类型	—
检验依据和 检验项目	GB 18580-2001; 甲醛释放量		
检 验 结 论	<p>检验结果：该样品甲醛释放量达到标准规定要求。</p>  <p>检验单位(公章) 签发日期：2008 年 3 月 17 日</p>		
备 注	<p>1. 送检样品生产单位和产品商标由委托单位提供; 2. 本报告仅对送检样品负责。</p>		

批准:



审核:



编写:



# 国家人造板质量监督检验中心

## 检验报告

No. 刨2008-017

共 二 页 第 2 页

委托单位	德国邵尔兰特特种人造板有限公司、上海威迈工贸有限公司			
生产单位	德国邵尔兰特特种人造板有限公司			
产品名称	抽空刨花板			
抽样方法	送 样	胶 种	脲醛胶	
检验项目	单位	标准规定值	检验结果	判定结果
甲醛释放量	mg/100g	$E_1: \leq 9$	4.0	合格
备 注	_____			

编写:

*史国平*

审核:

*杨中平*

批准:

*史国平*



2008 年 3 月 17 日