Test Institute	**Warrington**
Test No.	**Warres No. 159 842 A**
Date	**14.12.2006**
Standard	British Standard BS 476 : Part 22 : 1987
Door Size	926 x 2040 x 44 mm
Core	Sauerland Solid board 38 VT5
Stiles & Rails Lipping Skin	Whitewood: 35 x 38 mm Hardwood: 6 mm HDF: 3 mm
Door Frame Door Stop	Whitewood: 80 x 30 mm Whitewood: 13 mm
Intumescent	15 mm Palusol
Result	**Integrity: 40 min.** **Insulation: 40 min.**