Prüfzeugnis Brandtest

Einlage: Sauerland Sandwichplatte 38 S2

Sauerland Spanplatte

Prüfinstitut	**WARRINGTON Fire Research Limited Warrington, England**
Test-Nr.	**WARRES No. 164432 B**
Datum	**06.06.2007**
Standard	BS 476 : Part 22 : 1987
Tür-Abmessung	926 x 2040 x 44 mm
Einlage	Sauerland Sandwichplatte 38 S2
Längsriegel Querriegel Anleimer Deckfläche	Hartholz: 2 x 40x38 mm Hartholz: 40x38 mm Hartholz: 6 mm HDF: 3 mm
Zarge Aufschlag	Fichte: 80 x 30 mm Fichte: 13 mm
Intumescent	15 mm Palusol
Ergebnis	**Integrität 31 min** **Isolierung 31 min**